

№ 11220061000201037801

от 27.09.2021

(дата и учетный номер сведений о
инспекционном визите в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, тел. 8(8212) 409834, info@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Ижемского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Чупрова, д. 149а,

тел. 8(82140) 94039, e-mail: ond.izhma@11.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 42/3

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
"Ижемская средняя общеобразовательная школа"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: Начальника отделения надзорной деятельности и профилактической
работы Ижемского района управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми Кизунова Игоря Анатольевича от «10» июня
2022 года № 42, в период с «13» июня 2022 г., по «24» июня 2022 г.,

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ижемского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Республике Коми Терентьев Олег Александрович;

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановое контрольное (надзорное) мероприятие - выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовало контролируемое лицо:

Директор МБОУ «Ижемская СОШ» Пудкова Елена Георгиевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:



№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте надзора отсутствует эвакуационное освещение	абз. 6 п. 37 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.08.2023	
2.	Не проведена проверка наличия, состояния и необходимости установки молниезащиты для объекта.	п.4 ч.1 ст. 50 Федерального закона от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ-123 (далее ФЗ-123); п. 4.21 Свода правил (далее СП) 118.13330.2016 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»; Руководящий документ СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».	01.08.2023	
3.	Правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке (автоматическая установка пожарной сигнализации).	абз. 4 п. 54 Постановления Правительства РФ от 26 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.08.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ «Ижемская СОШ» Пудкова Елена Георгиевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

*Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы
Ижемского района управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Терентьев Олег
Александрович*

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

